

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования

Северский район



Д.А.Малов

2025 г.

ПРОГРАММА

**проведения оценки обеспечения готовности
муниципального образования Северский район
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

ст.Северская

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций на территории сельских и городских поселений муниципального образования Северский района (далее — Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций.

Программа разработана в соответствии с: Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее — Закон № 190-ФЗ); Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 ноября 2024 года, регистрационный № 80417 (далее — Правила).

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций проводится в соответствии с Правилами.

2. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Администрация муниципального образования Северский район организует работу комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций.

2.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций определяется комиссией, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Северский район от 14 мая 2025 года № 795 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования Северский район к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов» (далее - Комиссия).

2.3. Работа Комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее — График), согласно Приложения № 1 к Программе.

2.4. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, согласно Приложения № 2 к Программе.

2.5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

2.5.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

2.5.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

2.5.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии.

2.5.4. Членами Комиссии по согласованию являются представители администрации муниципального образования Северский район, представитель теплоснабжающей организации и иные заинтересованные в данной оценке обеспечения готовности лица.

2.5.5. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;
- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;
- открытие и ведение заседания Комиссии;
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- подписание паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

2.5.6. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

2.5.7. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности и оформляет результаты оценки обеспечения готовности;
- подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

2.5.8. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. В случае отсутствия заместителя председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель главы администрации муниципального образования Северский район, на которого возложено исполнение обязанностей заместителя по вопросам ЖКХ.

2.5.9. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов

общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.

2.6. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с Графиком уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и Программы, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в таблице № 2 обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 9 Правил, а так же заполненные оценочные листы. Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и заполненные оценочные листы должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.

2.7. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее —Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8:

Значение индекса готовности потребителей не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

-показатель наличия акта промывки теплотребляющей установки;

-показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей;

-показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей;

Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций не может быть

более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями;

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочные листы принимается равным 1.

2.8. В отношении лиц, указанных в приложении № 2, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется филиалом «Северский» ООО «АСУ-Сервис» на основании документов (информации), представленных в Комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными лицами и данными филиала «Северский» ООО «АСУ-Сервис», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения и объектов социальной сферы.

2.9. Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится филиалом «Северский» ООО «АСУ-Сервис» в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

3. Результаты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

3.1. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе.

3.2. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

3.3. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

3.4. Сроки составления акта для теплоснабжающих организаций определяются

председателем (заместителем председателя) комиссии, исходя из климатических условий - не позднее 25 сентября 2025 года.

3.5. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт), согласно приложению № 4 к Программе, выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

3.6. Сроки выдачи паспортов для теплоснабжающих организаций определяются председателем (заместителем председателя) комиссии, исходя из климатических условий - не позднее 30 сентября 2025 года.

3.7. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря 2025 года.

3.8. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 3.6 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

3.9. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок теплоснабжающими организациями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

3.10. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок потребителями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

3.11. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

3.12. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 6 к Программе.

Приложение № 1
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2025-2026 годов

**График проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1	Теплоснабжающие организации	5	с 28.07.2025 г по 01.08.2025 г	в соответствии с приложением № 6 к Программе

Приложение № 2
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2025-2026 годов

**Перечень теплоснабжающих организаций,
в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов**

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего оценке обеспечения готовности
1	Теплоснабжающие организации
1.1	ООО «Юг-Теплосервис» в отношении котельных и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.2.	АО «Краснодартеплосеть» в отношении котельных и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.3.	Филиал «Северский» ООО «АСУ-Сервис» в отношении котельных и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.4.	МУП «Черноморская теплоснабжающая компания» в отношении котельных и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.5.	Филиал «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ» в отношении котельных и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе

Приложение № 3
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2025-2026 годов

АКТ № _____
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

_____ 2025 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду от "___" _____ 2025 г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения
готовности к отопительному периоду)

с "___" _____ 2025 г. по «___» _____ 2025 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела
оценку обеспечения готовности к отопительному периоду _____

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____

2. _____

3. _____

№№

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1.Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному

периоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2.Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному
периоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

3.Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному
периоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

_____/_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

Члены комиссии:

_____/_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

_____/_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

_____/_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:

" ____ " ____ 2025 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)
в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду)

Приложение № 4
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2025-2026 годов

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____
2. _____
3. _____
№№

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___» _____
2025 г. № _____.

М.П.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2025-2026 годов

**Котельные и тепловые сети теплоснабжающих организаций на территории
муниципального образования Северский район**

№ п/п	Наименование котельной	Адрес котельной	Протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исп., м.п.
ООО «Юг-Теплосервис»			
1	«АРБ»	пгт. Афипский, ул. Победы, 8	175
2	«Детского дома	пгт. Афипский, ул. Школьная, 42	461,7
3	«СОШ № 4»	пгт. Афипский, ул. Комсомольская	467,55
4	«12 МВт» (Северный микрорайон)	пгт. Афипский, ул. Победы	4421,89
5	«1 МВт» (Госпиталь)	пгт. Афипский, ул. Шоссейная, 1	424,5
6	«БМК -1,64МВт»	пгт. Афипский, ул. Шоссейная	1699,5
7	Спорткомплекса	пгт. Афипский, ул. Победы, 1	-
ИТОГО:			7649,64
АО «Краснодартеплосеть»			
1	Котельная № 12	пгт. Афипский, ул. 50 лет Октября, 98.	
Филиал «СЕВЕРСКИЙ» ООО «АСУ-Сервис»			
1	«Электроток»	пгт.Ильский, ул.Свердлова, 165	3461,86
2	«СОШ № 14»	пгт.Ильский, ул.Пионерская, 32	610,95
3	«ШИ № 15»	пгт.Ильский, ул.Советская, 118	346,99
4	«СОШ № 16»	пгт.Ильский, ул.Лермонтова, 22	123,76
5	«ИРБ»	пгт.Ильский, ул.Мира, 127	1017,9
6	«Поликлиника»	пгт.Ильский, ул.Первомайская, 114	379,41
7	«ГРКК»	пгт.Ильский, ул.Первомайская, 50	491,78
8	«Городок Животноводов»	пгт.Ильский, ул.Волгоградская, 4 А	648,3
9	«ДС № 6»	ст.Дербентская, ул. Ленина, 36	-
10	«ДС № 7»	пгт. Ильский, ул.Пионерская, 36	97
11	«ДС № 40»	пгт. Ильский, ул. Длинная, 277	50

12	«СОШ № 44»	ст. Северская, ул. Ленина, 151	130
13	«СОШ № 45»	ст. Северская, ул. Октябрьская, 7	612,7
14	«СОШ № 59»	ст. Северская, ул. Комсомольская, 43	158
15	«50 лет Октября»	ст. Северская, ул. 50 лет Октября, 41	434
16	«ЦРБ»	ст. Северская, ул. Базарная, 15	1554,2
17	«Дом пионеров»	ст. Северская, ул. Ленина, 135	1671
18	«Завод Октябрь»	ст. Северская, ул. Запорожская, 62а	2222
19	«Запорожская»	ст. Северская, ул. Запорожская, 36	2198,2
20	«ДС № 14»	ст. Северская, ул. Московская, 54	100
21	«ЦРР»	ст. Северская, ул. Ленина, 192	162
22	«ЦРР»	ст. Северская, ул. Ленина, 217	26
23	«Азовская»	ст. Азовская, ул. Октябрьская, 41/1	439
24	«ДС № 21»	ст. Азовская, ул. Набережная, 42	90
25	«ДС № 3»	пгт. Афипский, ул. Пушкина, 29	160
26	«ДС № 35»	пгт. Афипский, ул. Маяковского, 15	20
27	«ООШ № 8»	х. Коваленко, ул. Пролетарская, 21	30
28	«СОШ № 11»	ст. Григорьевская, ул. 50 лет Октября, 6	80
29	«ДС № 24»	ст. Ставропольская, ул. Ленина, 16	-
30	«СОШ № 7»	ст. Ставропольская, 50 лет ВЛКСМ, 50	56
31	«СОШ № 23»	ст. Калужская, ул. Красная, 20	60
32	«ДС № 27»	с. Львовское, ул. Ворошилова, 10	100
33	«СОШ № 37»	х. Новоивановский, ул. Широкая, 1	72
34	«СОШ № 32»	с. Михайловское, Кооперативная, 3а	240
35	«СОШ № 36»	ст. Новодмитриевская, ул. Мичурина, 43	80
36	«ДС № 5»	ст. Новодмитриевская, ул. Чапаева, 50	132
37	«СОШ № 49»	ст. Смоленская, ул. Мира, 121	240
38	«ДС № 19»	ст. Смоленская, ул. Советская, 40	10
39	«ДС № 41»	ст. Смоленская, ул. Мира, 1	30
40	«СОШ № 3»	ст. Крепостная, ул. Клубная, 3	160
41	«СОШ № 2»	с. Шабановское, ул. Кирова, 48	30
42	«ДС № 45»	с. Тхамаха, Мира, 46	120
	ИТОГО:		18857,08
	МУП «Черноморская теплоснабжающая компания»		

1	«Центральная»	пгт.Черноморский, ул. Дзержинского, 16.	5034
2	«Медсанчасть»	пгт.Черноморский, ул. Гоголя, 24 Б.	3067
3	«34 квартал»	пгт.Черноморский, ул. Новороссийская, 13.	2343
4	«АБМКУ-1,6МВт» (Витим)	пгт.Октябрьский, ул. Пушкина, 5а.	1404
	ИТОГО:		11848
	Филиал «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ»		
1	«АКХ»	с.Львовское, ул.Гоголя, 12в.	1050,2
	ВСЕГО:		39404,92

Приложение № 6

к Программе проведения оценки обеспечения
готовности муниципального
образования Северский район к отопительному
периоду 2025-2026 годов

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
						И _{тсо} = K _{закон о тепл} * 0,9 + K _{предп} * 0,05 + K _{план} * 0,05		
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	K _{закон о тепл}	K _{закон о тепл} = K _{функ} * 0,05 + K _{режим.налад} * 0,01 + K _{качест} * 0,01 + K _{ком.мучет} * 0,01 + K _{кач.строит} * 0,25 + K _{надеж} * 0,65 + K _{резерв} * 0,01 + K _{порядок} * 0,01		

	приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):								
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	K _{функц}	$K_{\text{функц}} =$ $K_{\text{шт}} * 0,1 +$ $K_{\text{согл}} * 0,1 +$ $K_{\text{дисп}} * 0,1 +$ $K_{\text{перечень}} * 0,1 +$ $K_{\text{эксп/произв.инстр}} * 0,1 +$ $K_{\text{знаний}} * 0,1 +$ $K_{\text{обуч}} * 0,1 +$ $K_{\text{отв}} * 0,1 +$ $K_{\text{охр.труда}} * 0,1 +$ $K_{\text{трени}} * 0,1$			
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	K _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)								
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	K _{согл}	K _{согл} = N _{согл} /N _{всего} РСО в системе т/сч				
1.1.2.1		Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	N _{согл}	Фактическое значение				
1.1.2.2		Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	N _{всего} РСО в системе т/сч	Фактическое значение				
1.1.3	Утвержденное	Показатель	0,1	K _{дисп}	Наличие - 1				

1.1.4		положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115¹ (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил) Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня	наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление				Отсутствие - 0			$K_{\text{перечень}} = K_{\text{перечень ОПО}} * 0,5 + K_{\text{перечень неОПО}} * 0,5$	K _{перечень}	0,1	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной		
-------	--	--	---	--	--	--	----------------	--	--	---	-----------------------	-----	---	--	--

1.1.4.1	
1.1.4.2	

производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 ² (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей	эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,5	К перечень ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	К перечень неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.5	
-------	--

организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)						
Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{экспл/произв.инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной						

1.1.6	безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 ³ (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункт 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0,1	K _{знаний}	$K_{\text{знаний}} = K_{\text{пров зн не ОПО}} * 0,5 + K_{\text{пров зн ОПО}} * 0,5$		
1.6.1.1	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пункт 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами	0,5	K _{пров зн не ОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.1.2	
---------	--

энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	технической эксплуатации электроустановок к потребителям, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0,5	К _{пров зн} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний					

	1.1.7
--	-------

Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,1	К _{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
--	--	--	-----	-------------------	-------------------------------	--	--

1.1.8	- Федеральный закон о промышленной безопасности (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0,1	$K_{отв}$	$K_{отв} = K_{отв\text{ неОПО}} * 0,5 + K_{отв\text{ ОПО}} * 0,5$			
-------	--	---	-----	-----------	---	--	--	--

1.1.8.1	
1.1.8.2	

давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)									
	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0,5	К _{отв неОПО}	Наличие - 1 Отсутствие - 0					
	Показатель	0,5	К _{отв ОПО}	Наличие - 1					

					наличия организационно- распорядительны х документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственно го контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	Отсутствие - 0		
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по	0,1	К _{охран.труда}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.1.10	требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н⁴ (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	нарядам- допускам	0,1	K _{трн}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийны х тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок	Показатель наличия программ противоаварийн ых тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийн ых тренировок					

		согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)							
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	K _{режим.налад}	$K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темп.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$			
1.2.1	потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	0,5	K _{темп.граф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)								
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0,5	K _{режим карт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт	Копии утвержденной	Показатель обеспечения	0,01	K _{качест}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

	4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно- химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно- химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278	качества теплоносителей				
--	---	---	----------------------------	--	--	--	--

1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее -	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	K _{комм.учет}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	---	--	--	--	------	------------------------	-------------------------------	--	--

		Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательство м об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)							
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно- технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и разработке	Показатель наличия нормативно- технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и	0,25	K кач,строит	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или)	производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта				
--	--	--	---	--	--	--	--

		копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)							
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж}$	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 +$ $K_{обслед} * 0,05 +$ $K_{дым.труб} * 0,05 +$ $K_{испыт} * 0,01 +$ $K_{гидр} * 0,4 +$ $K_{шурф} * 0,01 +$ $K_{очист.промыв} * 0,4 +$ $K_{электр.сопр} * 0,01 +$ $K_{насос\ стан} * 0,01 +$ $K_{топл} * 0,03 +$ $K_{матер} * 0,01 +$ $K_{страх} * 0,01$			
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок,	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных	0,01	$K_{освид}$	$K_{освид} =$ $K_{освид\ не\ ОПО} * 0,5 +$ $K_{освид\ ОПО} * 0,5$			

1.6.1.1	центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К освид не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, наладке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К освид ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.6.1.2	Показатель наличия отметок в паспорте	0,5	К освид ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

--

сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключений экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключений о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации	оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации				
---	--	--	--	--	--

1.6.2	
-------	--

тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)						
Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	К _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.3	
-------	--

эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)						
Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,05	K _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, K _{дым.труб} принимается равным 1.		

1.6.4	
-------	--

осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) на максимальной температуре, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых трубопроводов	0,01	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, K _{испыт} принимается равным 1.		
---	---	------	--------------------	---	--	--

					водяных тепловых сетей	сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
1.6.5				0,4	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
				$K_{гидр}$		Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, $K_{гидр}$ принимается равным 1
1.6.6				0,01	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за
				$K_{шурф}$		Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены

1.6.7	исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	0,4	К _{очист.промыв}	воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К_{шурф} принимается равным 1	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	К _{очист.промыв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.6.8	
1.6.9	

энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)						
Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	K _{электр.сопр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, K _{электр.сопр} принимается равным 1		
Акт опробования работоспособности и оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	K _{насос.стан}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.10	энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} =$ $K_{\text{договл}} * 0,5 +$ $K_{\text{запас}} * 0,5$		
1.6.10. 1	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заклученного (заклученных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заклученного (заклученных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{\text{договл}}$	$K_{\text{договл}} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{\text{договл}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров		
1.6.10. 2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$K_{\text{запас}}$	$K_{\text{запас}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq$ $\text{Запас}_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запас}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} <$ $\text{Запас}_{\text{нормат}}$		
1.6.10. 2.1		фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас факт	фактическое значение		
1.6.10.		утвержденный	-	Запас нормат	фактическое		

2.2	Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)						нормативный объем запаса топлива, тыс. т			значение	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3						показатель наличия запасов материалов, запорной	0,01	K _{матер}	K _{матер} = % наличия запасов мат факт по инвентар / 100	
	1.6.11.						запорной	-	% наличия	Фактическое	

Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с	арматуры, запасных частей, средств механизации	запас мат факт по инвентар	значение	
---	---	----------------------------------	----------	--

1.6.12	требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н⁵ (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)		0,01	К _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности					

1.7	Выполнять мероприятия по	м Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия	0,01	К резерв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	--------------------------	--	--------------------	------	----------	-------------------------------	--	--

резервированию систем теплоснабжения, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения				
	эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения				

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных	реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных	0,01	К порядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	---	--	---	---	------	-----------	-------------------------------	--	--

ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 ⁷ , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие	ситуаций в сфере теплоснабжения			
--	---	---------------------------------	--	--	--

		действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	K _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		Не заполняется
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной						

	случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4 ¹ Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и					
--	--	---	--	--	--	--	--

[illegible]