

Контрольно-счетной палатой муниципального образования Северский район в июне 2011 года проведена проверка исполнения РЦП «Обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения Северского района на 2011 год»

В нарушение п.4.1 и п.5 ст.9 94-ФЗ от 21.07.2005 при монтаже пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании Афипской РБ установлены расхождения фактически выполненных работ объемам работ, предусмотренным ПСД (в помещении машинного зала сигнализация не установлена) – денежные средства в сумме 46066,98 рублей возвращены в местный бюджет полностью. Также были нарушены сроки выполнения работ. Технадзор учреждением осуществлялся по трем контрактам самостоятельно, без привлечения специализированной организации

По результатам мероприятия Учреждением Заключен договор от 26.12.2012 года №60 с МУП «Служба единого заказчика» о техническом надзоре и на исполнение функций технического надзора. Создана комиссия по проверке действующих договоров и муниципальных контрактов, утверждена приказом главного врача МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» от 21.09.2012 №2012 №537 (информация главного врача МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» от 21.09.2012 № 2298).

Контрольно-счетная палата муниципального образования Северский район.