

Утверждаю
Председатель комиссии по оценке
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов



А.Ю.Чеверев

2026 г.

ПРОГРАММА

**проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов
на территории муниципального образования
Северский муниципальный район Краснодарского края**

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций на территории сельских и городских поселений муниципального образования Северский района (далее — Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций.

Программа разработана в соответствии с:

-Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее — Закон № 190-ФЗ);

-Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 21.08.2025 № 956 «О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2025 г., № 83545 (далее — Правила).

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций проводится в соответствии с Правилами.

2. Работа комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2.1. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций на территории муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края осуществляется комиссией, созданной администрацией муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края.

2.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций проводится комиссией, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края от 2 апреля 2026 года № 467 «О создании комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на территории муниципального образования Северский муниципальной район Краснодарского края» (далее - Комиссия).

2.3. Работа Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее — График), согласно Приложения № 1 к Программе.

2.4. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно Приложения № 2 к Программе.

2.5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

2.5.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

2.5.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

2.5.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии.

2.5.4. Членами Комиссии по согласованию являются представители администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края, представитель теплоснабжающей единой организации и иные заинтересованные в данной оценке обеспечения готовности лица.

2.5.5. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;
- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;
- открытие и ведение заседания Комиссии;
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- подписание паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

2.5.6. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

2.5.7. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности и оформляет результаты оценки обеспечения готовности;
- подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

3. Права и обязанности членов комиссии

3.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства в сфере теплоснабжения, указанными в разделе 1 настоящей Программы.

3.2. Члены Комиссии обязаны:

3.2.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;

3.2.2. Лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. В случае отсутствия заместителя председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель главы администрации муниципального образования Северский район, на которого возложено исполнение обязанностей заместителя по вопросам ЖКХ.

3.2.3. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.

3.2.4. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с Графиком уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Северский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и Программы, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в таблице № 2 обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 9 Правил, а так же заполненные оценочные листы. Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и заполненные оценочные листы должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.

3.2.5. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и

больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктом 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее —Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8:

Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями;

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочные листы принимается равным 1.

3.2.6. В отношении лиц, указанных в приложении № 2, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов осуществляется единой теплоснабжающей организацией на основании документов (информации), представленных в Комиссию. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными лицами и данными единой теплоснабжающей организации, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

3.2.7. Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится единой теплоснабжающей организацией в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

3.3. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право:

3.3.1. Разрабатывать и утверждать Программу и График.

3.3.2. Запрашивать у проверяемых лиц документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности, а так же .дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности, в случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию вышеуказанными лицами, и данными единой теплоснабжающей организации.

3.3.2. Заслушивать членов Комиссии и приглашенных лиц по проблемным вопросам, связанным с проведением оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.3.3. Оформлять результаты оценки обеспечения готовности и формировать отчетную информацию о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

4. Результаты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

34.1. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе.

4.2. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

4.3. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

4.4. Сроки составления акта для теплоснабжающих организаций определяются председателем (заместителем председателя) комиссии, исходя из климатических условий - не позднее 25 сентября 2026 года.

4.5. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт), согласно приложению № 4 к Программе, выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

4.6. Сроки выдачи паспортов для теплоснабжающих организаций определяются председателем (заместителем председателя) комиссии, исходя из климатических условий - не позднее 30 сентября 2026 года.

4.7. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Северский муниципальный район Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 1 декабря 2026 года.

4.8. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 3.6 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

4.9. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок теплоснабжающими организациями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического

надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

4.10. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок потребителями, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

4.11. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

4.12. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 6 к Программе.

Начальник управления
по координации работы жилищно-
коммунального комплекса



К.Э.Белашапка

Приложение № 1
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2026-2027 годов

**График проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов**

№ п/п	Объекты, подлежащие оценке	Количество объектов	Сроки проведения оценки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1	Теплоснабжающие организации	8	с 10.08.2026 г по 25.10.2026 г	в соответствии с приложением № 6 к Программе

Приложение № 2
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2026-2027 годов

**Перечень теплоснабжающих организаций,
в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов**

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего оценке обеспечения готовности
1	Теплоснабжающие организации
1.1.	ООО «Юг-Теплосервис» в отношении котельных и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.2.	ИП САПРЫКИН Д.Г. в отношении котельной и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.3.	Филиал «Северский» ООО «АСУ-Сервис» в отношении котельных и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.4.	ООО «Региональная энергетическая компания» в отношении котельных и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.5.	МУП «Черноморская теплоснабжающая компания» в отношении котельных и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.6.	Филиал «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ» в отношении котельной и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.7.	ООО СЗ «Краснодар Регион» в отношении котельной и тепловых сетей согласно Приложению № 5 к Программе
1.8.	МУП «Водоканал» МО СМР КК

Приложение № 3
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2026-2027 годов

АКТ № _____
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

(место составления акта)

" ____ " _____ 2026 г.
(дата составления акта)

Комиссия,

образованная

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду от " ____ " _____ 2026 г., утвержденной

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения
готовности к отопительному периоду)

с " ____ " _____ 2026 г. по « ____ » _____ 2026 г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела
оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ____

2. ____

3. ____

№№

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

- Приложение: 1.Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
- 2.Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
- 3.Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:

_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

_____/_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

Члены комиссии:

_____/_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

_____/_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

_____/_____/_____
(подпись, растифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" ____ " ____ 2026 г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)
в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду)

Приложение № 4
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2026-2027 годов

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

Выдан _____
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____
 2. _____
 3. _____
- №№

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___» _____
2026 г. № _____.

М.П.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного
органа, образовавшего комиссию по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности муниципального
образования Северский район к
отопительному периоду 2026-2027 годов

**Котельные и тепловые сети теплоснабжающих организаций на территории
муниципального образования Северский район**

№ п/п	Наименование котельной	Адрес котельной	Протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исп., м.п.
ООО «Юг-Теплосервис»			
1	«АРБ»	пгт. Афипский, ул. Победы, 8	5520
2	«Детского дома	пгт. Афипский, ул. Школьная, 42	530,7
3	«СОШ № 4»	пгт. Афипский, ул. Комсомольская	631,4
4	«12 МВт» (Северный микрорайон)	пгт. Афипский, ул. Победы	6126,45
5	«1 МВт» (Госпиталь)	пгт. Афипский, ул. Шоссейная, 1	763
6	«БМК -1,64МВт»	пгт. Афипский, ул. Шоссейная	1728,7
7	Спорткомплекса (ТО)	пгт. Афипский, ул. Победы, 1	16
ИТОГО:			15316,25
ИП САПРЫКИН Д.Г.			
1	Котельная № 12	пгт. Афипский, ул. 50 лет Октября, 98.	2765
2	«ШИ № 15» (ТО)	пгт.Ильский, ул.Советская, 118	346,99
ИТОГО:			3111,99
Филиал «СЕВЕРСКИЙ» ООО «АСУ-Сервис»			
1	«Электроток»	пгт.Ильский, ул.Свердлова, 165	3461,86
2	«СОШ № 14»	пгт.Ильский, ул.Пионерская, 32	610,95
3	«ИРБ»	пгт.Ильский, ул.Мира, 127	1017,9
4	«Поликлиника»	пгт.Ильский, ул.Первомайская, 114	379,41
5	«ГРКК»	пгт.Ильский, ул.Первомайская, 50	491,78
6	«Городок Животноводов»	пгт.Ильский, ул.Волгоградская, 4 А	648,3
7	«СОШ № 45»	ст.Северская, ул. Октябрьская, 7	612,7
8	«50 лет Октября»	ст.Северская, ул. 50 лет Октября, 41	434
9	«ЦРБ»	ст.Северская, ул. Базарная, 15	1554,2

10	«Дом пионеров»	ст.Северская, ул. Ленина, 135	1671
11	«Завод Октябрь»	ст.Северская, ул. Запорожская, 62а	2222
12	«Запорожская»	ст.Северская, ул. Запорожская, 36	2198,2
	ИТОГО:		15302,3
	ООО «Региональная энергетическая компания»		
1	«ДС № 6»	ст.Дербентская, ул. Ленина, 36	-
2	«ДС № 7»	пгт. Ильский, ул.Пионерская, 36	97
3	«ДС № 40»	пгт. Ильский, ул. Длинная, 277	50
4	«СОШ № 16»	пгт.Ильский, ул.Лермонтова, 22	123,76
5	«СОШ № 44»	ст. Северская, ул. Ленина, 151	130
6	«СОШ № 59»	ст. Северская, ул.Комсомольская, 43	158
7	«ДС № 14»	ст.Северская, ул.Московская, 54	100
8	«ЦРР»	ст. Северская, ул. Ленина, 192	162
9	«ЦРР»	ст. Северская, ул. Ленина, 217	26
10	«Азовская»	ст.Азовская, ул. Октябрьская, 41/1	439
11	«ДС № 21»	ст. Азовская, ул. Набережная, 42	90
12	«ДС № 3»	пгт.Афипский, ул. Пушкина, 29	160
13	«ДС № 35»	пгт. Афипский, ул. Маяковского, 15	20
14	«ООШ № 8»	х. Коваленко, ул. Пролетарская, 21	30
15	«СОШ № 11»	ст.Григорьевская, ул. 50лет Октября,6	80
16	«ДС № 24»	ст. Ставропольская, ул. Ленина, 16	-
17	«СОШ № 7»	ст.Ставропольская, 50 лет ВЛКСМ, 50	56
18	«СОШ № 23»	ст.Калужская, ул. Красная, 20	60
19	«ДС № 27»	с. Львовское, ул. Ворошилова, 10	100
20	«СОШ № 37»	х. Новоивановский, ул.Широкая, 1	72
21	«СОШ № 32»	с.Михайловское, Кооперативная, 3а	240
22	«СОШ № 36»	ст. Новодмитриевская, ул. Мичурина, 43	80
23	«ДС № 5»	ст. Новодмитриевская, ул. Чапаева, 50	132
24	«СОШ № 49»	ст.Смоленская, ул. Мира, 121	240
25	«ДС № 19»	ст.Смоленская, ул. Советская, 40	10
26	«ДС № 41»	ст. Смоленская, ул. Мира, 1	30
27	«СОШ № 3»	ст. Крепостная, ул. Клубная, 3	160
28	«СОШ № 2»	с.Шабановское, ул. Кирова, 48	30
29	«ДС № 45»	с. Тхамаха, Мира, 46	120
	ИТОГО:		2995,76

	МУП «Черноморская теплоснабжающая компания»		
1	«Центральная»	пгт.Черноморский, ул. Дзержинского, 16.	5247
2	«Медсанчасть»	пгт.Черноморский, ул. Гоголя, 24 Б.	3658,5
3	«34 квартал»	пгт.Черноморский, ул. Новороссийская, 13.	2347
4	«АБМКУ-1,6МВт» (Витим)	пгт.Октябрьский, ул. Пушкина, 5а.	1304
	ИТОГО:		12516,5
	Филиал «Ейские инженерные сети» ООО «ЦУП ЖКХ»		
1	«АКХ»	с.Львовское, ул.Гоголя, 12в.	1067,0
	ИТОГО:		1067,0
	ООО СЗ «Краснодар Регион»		
1	«БМК-12,5 МВт»	ст.Северская, ЖК «Цветной бульвар»	1950,0
	ИТОГО:		1950,0
	МУП «Водоканал» МО СМР КК		
1	«Электроток»	пгт.Ильский, ул.Свердлова, 165	3461,86
2	«СОШ № 14»	пгт.Ильский, ул.Пионерская, 32	610,95
3	«ИРБ»	пгт.Ильский, ул.Мира, 127	1017,9
4	«Поликлиника»	пгт.Ильский, ул.Первомайская, 114	379,41
5	«ГРКК»	пгт.Ильский, ул.Первомайская, 50	491,78
6	«Городок Животноводов»	пгт.Ильский, ул.Волгоградская, 4 А	648,3
7	«СОШ № 45»	ст.Северская, ул. Октябрьская, 7	612,7
8	«50 лет Октября»	ст.Северская, ул. 50 лет Октября, 41	434
9	«ЦРБ»	ст.Северская, ул. Базарная, 15	1554,2
10	«Дом пионеров»	ст.Северская, ул. Ленина, 135	1671
11	«Завод Октябрь»	ст.Северская, ул. Запорожская, 62а	2222
12	«Запорожская»	ст.Северская, ул. Запорожская, 36	2198,2
13	«Центральная»	пгт.Черноморский, ул. Дзержинского, 16.	5247
14	«Медсанчасть»	пгт.Черноморский, ул. Гоголя, 24 Б.	3658,5
15	«34 квартал»	пгт.Черноморский, ул. Новороссийская, 13.	2347
16	«АБМКУ-1,6МВт» (Витим)	пгт.Октябрьский, ул. Пушкина, 5а.	1304
	ИТОГО:		27818,8
	ВСЕГО:		52243,8

Приложение № 6
к Программе проведения оценки обеспечения
готовности муниципального
образования Северский район к отопительному
периоду 2026-2027 годов

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (формула)	Значение (заполняется комиссией)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	К закон о тепл	$I_{\text{тсо}} =$ $K_{\text{закон о тепл}} * 0,9 +$ $K_{\text{предп}} * 0,05 +$ $K_{\text{план}} * 0,05$ $K_{\text{закон о тепл}} =$ $K_{\text{функ}} * 0,05 +$ $K_{\text{режим.налад}} * 0,01 +$ $K_{\text{качест}} * 0,01 +$ $K_{\text{ком.мучет}} * 0,01 +$ $K_{\text{кач.строит}} * 0,25 +$ $K_{\text{надеж}} * 0,65 +$ $K_{\text{резерв}} * 0,01 +$ $K_{\text{порядок}} * 0,01$		

1.1	Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	К_{функц}	К_{функц} = К_{шт} * 0,1 + К_{согл} * 0,1 + К_{дисп} * 0,1 + К_{перечень} * 0,1 + К_{экспл/произв.инстр} * 0,1 + К_{знаний} * 0,1 + К_{обуч} * 0,1 + К_{отв} * 0,1 + К_{охр.труда} * 0,1 + К_{трени} * 0,1	
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированн	Показатель наличия персонала, осуществляющего о функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,1	К_{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	ых организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)								
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	K _{согл}	K _{согл} = N _{согл} /N _{всего} РСО в системе т/сч				
1.1.2.1		Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	N _{согл}	Фактическое значение				
1.1.2.2		Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	N _{всего} РСО в системе т/сч	Фактическое значение				
1.1.3	Утвержденное положение о	Показатель наличия	0,1	K _{дисп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0				

1.1.4	диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 ¹ (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	K _{перечень}	K _{перечень} = K _{перечень} ОПО * 0,5 + K _{перечень} неОПО * 0,5		
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного					

1.1.4.1	эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 ² (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся	о оборудовании	0,5	К перечень ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО						
1.1.4.2	эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 ² (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся	о оборудовании	0,5	К перечень неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО						

ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,1	К _{экспл/произв. инстр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.5 Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, протоколов	0,1	К _{знаний}	К _{знаний} = К _{пров зн не ОПО} * 0,5 + К _{пров зн ОПО} * 0,5		
1.1.6 Копии	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, протоколов	0,1	К _{знаний}	К _{знаний} = К _{пров зн не ОПО} * 0,5 + К _{пров зн ОПО} * 0,5		

	1.6.1.1
--	---------

предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811³ (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 2.3.23 Правил № 511 и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и	проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей 0,5 К пров зн не ОПО Наличие - 1 Отсутствие - 0
---	---

	1.6.1.2
1.1.7	

руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)						
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{пров зн} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии документов,	Показатель наличия	0,1	К _{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.8	подтверждающих проведения обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со <u>статьей 10</u> Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	документов, подтверждающих проведения обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	0,1	K _{отв}	$K_{отв} = K_{отв\text{ неОПО}} * 0,5 + K_{отв\text{ ОПО}} * 0,5$		
	Установленные <u>пунктом 7</u> Правил № 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных					

1.1.8.1

ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленных в пункте 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО				0,5	К _{отв} неОПО	Наличие - 1	
---	--	--	--	--	-----	------------------------	-------------	--

	1.1.8.2
--	---------

		наличия организационно- распорядительны е документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО		Отсутствие - 0		
	Показатель наличия организационно- распорядительны х документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственно го контроля при эксплуатации оборудования на	0,5	К _{отв} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.9	ОПО					
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н ⁴ (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	0,1	К _{опр.труда}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с	Показатель наличия программ	0,1	К _{трени}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		пунктами 95, 97 Правил № 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок	противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок					
1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0,01	$K_{\text{режим.налад}}$	$K_{\text{режим.налад}} = K_{\text{темп.граф}} * 0,5 + K_{\text{режим.карт}} * 0,5$		
1.2.1	потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы	0,5	$K_{\text{темп.граф}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.2.2	режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацем <u>первым-третьим</u> пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	теплоснабжения	0,5	К _{режим карт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт					

1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	пунктами 32, 249, 250, абзацами <u>первым и вторым</u> пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для доктовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей,	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	K _{качест}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
-----	---	--	--	------	---------------------	-------------------------------	--	--	--

		разработанный в соответствии с требованиями пунктов <u>276, 279</u> Правил № 511, пункта <u>278</u> Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)							
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии	0,01	K _{комм.учет}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)							
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке	0,25	K _{кач, строит}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

качества тепловой изоляции (<u>пункт 6 части 4 статьи 20</u> Федерального закона о теплоснабжении)	ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные <u>пунктом 15 Правил № 511 - в</u> случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии	ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта				
---	---	--	--	--	--	--

		удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)							
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.123 - 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	K _{надеж}	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{обслед} * 0,05 + K_{дым.труб} * 0,05 + K_{испыт} * 0,01 + K_{гидр} * 0,4 + K_{шурф} * 0,01 + K_{очист.промыв} * 0,4 + K_{электр.сопр} * 0,01 + K_{насос стан} * 0,01 + K_{топл} * 0,03 + K_{матер} * 0,01 + K_{страх} * 0,01$			
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных	0,01	K _{освид}	$K_{освид} = K_{освид не ОПО} * 0,5 + K_{освид ОПО} * 0,5$			

1.6.1.1	
1.6.1.2	

тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организационного изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о	установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0,5	К освид не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, наладке и, наладке предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о	0,5	К освид ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

зарегистрирован ных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511; о проверке плотности (герметичности),	проведенных техническом освидетельствова нии, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительн ых клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации				
---	--	--	--	--	--

1.6.2	
-------	--

настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)									
Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с <u>пунктом 165 Правил № 511</u> (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров	0,05	К _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0					
Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в	0,05	К _{дым.труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не					

1.6.3	
-------	--

1.6.4	соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0,01	$K_{испыт}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, $K_{испыт}$ принимается

1.6.5	
-------	--

проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) на максимальной температуре, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил № 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) на максимальной температуре, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей			равным 1.		
Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и	0,4	К гидр	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует		

1.6.6	тепловых сетей в соответствии с <u>пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)</u> Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены <u>пунктами 367-369 Правил № 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)</u>	плотность трубопроводов тепловых сетей	0,01	K _{шурф}	тепловые сети, K_{гидр} принимается равным 1 Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, K_{шурф} принимается равным 1	
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей,	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей,	0,4	K _{очист.промыв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.6.8	тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335-337, абзацами шестым-восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	тепловых пунктов	0,01	К _{электр.сопр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К _{электр.сопр} принимается равным 1		
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов					
1.6.9	Акт опробования работоспособности и оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	К _{насос.стан}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6.10	пункта 388 Правил № 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	$K_{\text{топл}}$	$K_{\text{топл}} =$ $K_{\text{договл}} * 0,5 +$ $K_{\text{запас}} * 0,5$			
1.6.10. 1	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	$K_{\text{договл}}$	$K_{\text{договл}} = 1$, если подтверждено наличие договоров $K_{\text{договл}} = 0$, если не подтверждено наличие договоров			
1.6.10. 2	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	$K_{\text{запас}}$	$K_{\text{запас}} = 1$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} \geq$ $\text{Запас}_{\text{нормат}}$ $K_{\text{запас}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} <$ $\text{Запас}_{\text{нормат}}$				
1.6.10. 2.1	фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	$\text{Запас}_{\text{факт}}$	фактическое значение				

1.6.10. 2.2	власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с <u>Порядком</u> определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас нормат	фактическое значение	
	Утвержденный в соответствии с требованиями	показатель наличия запасов материалов,	0,01	K _{матер}	K _{матер} = % наличия запасов мат факт по инвентар / 100	
1.6.11						

1.6.11. 2	пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению	запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	-	% наличия запас мат факт по инвентар	Фактическое значение	
--------------	---	---	---	---	-------------------------	--

1.6.12	бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н ⁵ (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)		0,01	К _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности					

1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные	страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию	0,01	K резерв	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
-----	---	---	--	------	----------	-------------------------------	--	--

утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения					
--	---	--	--	--	--	--

1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (<u>пункт 9 части 4 статьи 20</u>)	систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно <u>части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29</u> Федерального закона о теплоснабжении) (<u>подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил</u>)	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0,01	К порядок	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
-----	--	---	---	------	-----------	-------------------------------	--	--	--

	Федерального закона о теплоснабжении)	локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 ⁷ , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	Показатель выполнения	0,05	K _{предп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки	Справка об отсутствии					

	предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4¹ Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта	невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого-третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзаца первого и второго пункта 251, пунктов, 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго-четвертого,	предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период				я
--	---	---	---	--	--	--	---

<u>2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого-третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзаца первого и второго пункта 251, пунктов, 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго-четвертого, шестого-восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил</u> промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	<u>шестого-восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403</u> <u>Правил</u> <u>промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере</u>
---	---

3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	оборона, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и <u>абзацем вторым</u> пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	К _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
---	--	--	---	------	-------------------	-------------------------------	--	--